



Nazwa	Typ	Nr lub moc/obr.
–	–	[kW] / [1/min]
Płyta fundamentowa	odlewana	50.06/11
Silnik	2SIE180L–6	15/975
	2SIE180M–4	18,5/1470
	2SIE180L–4	22/1460
	3Sg180L–6	15/980
	3Sg180M–4	18,5/1470
	3Sg180L–4	22/1470
	4Sg180L–6	15/975
	4Sg180M–4	18,5/1470
	4Sg180L–4	22/1470
Króciec rurowy	DN125 PN16	PN–EN1092–2
Konfuzor	DN150 PN16	PN–EN1092–2
Króciec wlotowy	DN125 PN16	PN–EN1092–2
Króciec wylotowy	DN125 PN16	PN–EN1092–2

*dotyczy konfuzora

Podziałka	Nazwa urządzenia			KIELECKA FABRYKA POMP S.A. BIAŁOGON	
	Agregat pompowy RX,RY,RZ125–315				
	Rysował	Podpis	Data	Masa	Nr rysunku
	mgr inż.C.Młynarczyk		08.2013r.	420kg	11.08.00.2E/02/13